

**1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

«Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Алексея Кирыянова, д. 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1 Вход (входы) на территорию									
1.1.1	Вход на территорию или участок	следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте	п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	есть	1	1.1	Не оборудованы доступными для инвалидов элементами информации об объекте	Допустимо отсутствие	К,О,С,Г

		- не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН. - для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями				Калитка прозрачная, бортовые камни выполнены в одном уровне с пешеходными путями	Соответствует	К,О,С
1.1.2	Калитки	п. 5.1.2, п. 5.4.8 СП 59.13330.2020	есть	1	1.2			
1.1.3	Ширина прохода в ограждении	п. 5.1 СП 136.13330.2012	есть	1	1.3	Ширина прохода в ограждении 1,2м	Соответствует	К
1.2 Путь (пути) движения на территории								
1.2.1	Маршрут движения на территории	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	есть	2	1.4	Покрывтие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении	Соответствует	К,О,С,Г,у
1.2.2	Покрывтие из бетонных плит или брусчатки	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	-	К,О,С
1.2.3	Ширина доступного маршрута движения	п.5.1.7 СП 59.13330.2020	есть	2	1.5	Ширина доступного маршрута движения 2,0м	Соответствует	К
1.2.4	- Продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов) - Поперечный уклон	п.5.1.7 СП 59.13330.2020	есть	2	1.8	Продольный уклон пешеходных путей менее 40% (1:25), поперечный уклон-2%	Соответствует	К

1.2.5	Пешеходные пути	на одном уровне с проезжей частью	п. 5.1.4 СП 59.13330.2020	есть	2	1.7	Пешеходные пути на одном уровне с проезжей частью	Соответствует	К,О
1.2.6	Система средств информационной поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	нет		-	Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	Допустимо отсутствие	
1.2.7	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020	есть	3	1.6	На основных путях движения людей предусмотрены места отдыха	Соответствует	К,О
1.2.8	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины; подлокотником; - местом для кресел-колясок.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020, п. 5.12 СП 136.13330.2012	нет			Скамейка с опорой для спины; без подлокотников; с местом для кресел-колясок.	Соответствует	К,О
1.2.9	Скамейки для инвалидов, в том числе слепых	устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия	п. 5.12 СП 136.13330.2012	есть	3	1.9	Скамейки установлены на обочинах проходов, не обозначены с помощью изменения фактуры наземного покрытия	Допустимо отсутствие	С
1.3	Лестница (наружная) <i>Если лестница отсутствует – необходимо пункты 1.3.1 – 1.3.9 удалить, оставив п. 1.3</i> <i>Если лестница есть – необходимо удалить п. 1.3</i>								
1.3	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-	-	Лестница отсутствует.	-	О,С
1.4	Пандус (наружный) <i>Если пандус отсутствует – необходимо пункты 1.4.1 – 1.4.6 удалить, оставив п. 1.4</i> <i>Если пандус имеется – необходимо удалить п. 1.4</i>								
1.4	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	-	Пандус на территории отсутствует.	-	О,С
1.5	Автостоянка и парковка								
1.5	Автостоянка и парковка	-	-	Нет	-	-	Автостоянка и парковка на территории отсутствует.	-	К,О,С,Г,У

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации и тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	1, 2, 3	1.1-1.9	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

«Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Алексея Кирьянова, д. 1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствием ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1 Лестница (наружная) <i>Если лестница отсутствует – необходимо указать 2.1.1 – 2.1.10 указать, остальные п. 2.1</i> <i>Если лестница есть – необходимо указать п. 2.1</i>									
2.1.1	Поручни лестниц	- с двух сторон лестничного марша; - при ширине лестницы 4 м и более установлены центральные двусторонние поручни.	п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	есть	4	2.1	Ширина лестницы 18м, установлены центральные двусторонние поручни через 3м	Соответствует	О,С
2.1.2	Высота поручней лестницы	Высота поручня - 0,9 м. При двухуровневом - поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017	есть	4	2.25	Высота поручня - 0,9 м	Соответствует	О,С

2.1.3	Лестничный поручень	Перед нижним и верхним маршами лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м.	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020, п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017	есть	4	2.2	Лестничный поручень оборудован завершающими горизонтальными частями, выступающими за границы лестничных маршей на 0,3 м.	Соответствует	О,С
2.1.4	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	есть	4	2.3	Ширина лестничного марша 3м	Соответствует	О
2.1.5	- Ширина проступи лестниц; - Высота подступенка	Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м - высоту ступеней от 0,12 до 0,15 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	есть	4	2.27	Ширина проступи лестниц- 0,4м; Высота подступенка- 0,14м	Соответствует	О,С
2.1.6	Форма и размеры ступеней.	Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	есть	4	2.4	Форма и размеры ступеней одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней	Соответствует	О,С
2.1.7	Контрастные полосы на проступи краевых ступеней лестничных маршей	одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	есть	4	2.5	Нанесены желтые контрастные полосы на проступи краевых ступеней лестничных маршей	Соответствует	С

[illegible]

2.2.1	Ограждения с поручнями у пандуса	- двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; - верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика). При перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м допускается не менее чем с одной стороны устраивать пандус без поручня с уклоном не более 100‰	п. 5.1.16, п. 6.1.2 СП 59.13330.2020; п. 5.2.6 ГОСТ Р 51261-2017	есть	5	2.9	Двухстороннее ограждение пандуса с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м в одной плоскости	Соответствует	К,О
2.2.2	Поручни пандусов	имеют с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса на примыкающие к этому участку горизонтальные площадки протяженностью не менее 0,3 м каждый	п. 5.2.6.1 ГОСТ Р 51261-2017	есть	5	2.10	Поручни пандусов имеют с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса на примыкающие к этому участку горизонтальные площадки протяженностью не менее 0,3 м каждый	Соответствует	К,О
2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	от 0,9 м до 1,0 м	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	есть	5	2.11	Расстояние между поручнями пандуса-0,92м	Соответствует	К,О

2.2.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса.	- от 30 до 40‰ (от 1:33 до 1:25) не более 15 м; - от 40 до 50‰ (от 1:25 до 1:20) не более 12 м; - от 50 до 60‰ (от 1:20 до 1:16,7) не более 9 м; - от 61 до 80‰ (от 1:16 до 1:12,5) не более 6 м; В стесненных условиях допускается увеличение уклона до 100‰ при длине его наклонных плоскостей до 5,0 м, при этом передвижение людей на кресле-коляске должно быть с помощью сопровождающих лиц.	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	есть	5	2.28	Уклон одного подъема (марша) пандуса-	Соответствует	К
2.2.5	Бортики по продольным краям марша пандуса	не менее 0,05 м	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	есть	5	2.12	Бортики по продольным краям марша пандуса- 0,1м	Соответствует	К,О
2.2.6	Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса	- при встречном движении: ширина - 1,8 м, длина - 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса - 1,8 x 1,8 м; - при одностороннем движении: ширина - 1,5 м, длина - 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса - 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	есть	5	2.13	Горизонтальные площадки пандуса с односторонним движением: 1,5x1,5м и 1,5x1,8м	Соответствует	К,О
2.2.7	Поверхность пандуса.	- нескользкая, выделена цветом или текстурой, контрастная относительно прилегающей поверхности; - допускается использовать металлические решетки с размерами ячеек 0,013 м x 0,018 м.	п. 5.1.17, п. 5.1.11, п. 5.1.18 СП 59.13330.2020	есть	5	2.14	Поверхность пандуса нескользкая, выделена цветом и текстурой, контрастная относительно прилегающей поверхности	Соответствует	К

2.2.8	Применение аппарелей.	не допускается на объекте.	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	К,О
2.2.9	Входная площадка с пандусом	При перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м допускается не менее чем с одной стороны устраивать пандус без поручня с уклоном не более 100 %.	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	К,О
2.3	Входная площадка (перед дверью)							
2.3.1	Размеры входной площадки	- с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. - без пандуса не менее: при новом строительстве 1,6 х 2,2 м; при реконструкции или в рамках "разумного приспособления" 1,4х1,8м	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	есть	6	2.15	Размеры входной площадки: 18,0х6,0м	Соответствует К,О
2.3.2	Входная площадка при входах, доступных МГН	Имеет козырек, навес. Поверхность покрытия входной площадки твердая, не допускающая скольжения при намокании.	таблицы А.2. п. 2.4 СП 136.13330.2012 п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	Есть	6	2.16	Входная площадка имеет навес. Поверхность покрытия входной площадки твердая, не допускающая скольжения при намокании	Соответствует К,О,С,Г, У
2.4	Дверь (входная)							
2.4.1	Входные двери	имеют символ, указывающий на их доступность	п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019	есть	7	-	Отсутствует символ, указывающий на доступность	Допустимо отсутствие К,О,С,Г, У

2.4.2	Ширина входной двери	ширина в свету не менее 0,9 м. При реконструкции, если дверные проемы в несущих конструкциях, допустимая ширина дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки 0,9 м. Задержка автоматического закрывания не менее 5 с.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	есть	7	2.17	Ширина входной двери в свету: 0,9м	Соответствует	К
2.4.3	Высота порога входной двери	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	7	2.18	Высота порога входной двери- 0,014м	Соответствует	К
2.4.4	Ручка двери	Имеет форму С- и П-образных ручек, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери.	п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	Есть	7	2.19	Ручка двери позволяет управлять ею одной рукой и не требует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери	Соответствует	К,О
2.4.5	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	- на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	есть	7	2.20	На прозрачных полотнах дверей нанесена контрастная маркировка	Соответствует	С

2.4.6	Информация об объекте	Информационные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	нет	7	2.29	-	Допустимо отсутствие	С
2.4.7	Наружные вызывные устройства.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей. Высота расположения оборудования от 0,85 до 1,1 м от поверхности пола, дороги.	п. 6.1.1, 6.4.2 СП 59.13330.2020	есть	6	2.21	Наружные вызывные устройства смонтированы на ограждениях лестницы	Соответствует	К,О,С
2.5	Тамбур								
2.5.1	Размер тамбура	Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Свободное пространство со стороны ручки двери: при открывании от себя - не менее 0,3 м; при открывании к себе - не менее 0,6 м.	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020	есть	7	2.26	Размер тамбура: 6,0х2,5м	Соответствует	К
2.6	Дверь из тамбура в помещение								
2.6.1	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020	есть	7	2.22	Ширина дверного полотна- 0,9м	Соответствует	К,О
2.6.2	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	7	2.30	Порог двери- 0,014м	Соответствует	К,О,С

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)
«Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Алексея Кирьянова, д. 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) <i>При описании данной зоны – необходимо указывать, где находится тот или иной элемент.</i> <i>При описании контрольно-пропускного устройства – необходимо п. 3.1.1 указать.</i> <i>В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.</i>									
3.1.1	Ширина контрольно-пропускного устройства для пропуска инвалидов на колясках	- не менее 0,95 м Дополнительно следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН.	п. 6.1.9 СП 59.13330.2020	есть	8	3.1	Ширина контрольно-пропускного устройства для пропуска инвалидов на колясках- 1,2м	Соответствует	К

3.1.2	Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.)	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией развяздов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана.	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020	есть	9	3.2	Ширина путей движения в коридорах- 3,3м	Соответствует	ҚО
3.1.3	Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине	ширина не менее 0,9 м, - для поворота на 90° - 1,2 х 1,2 м; - разворот на 180° - диаметром 1,4 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть	10	3.3	Подходы к оборудованию: ширина не менее 0,9м, - для поворота на 90° - 1,2 х 1,2 м; - разворот на 180° - диаметром 1,4 м.	Соответствует	К
3.1.4	Зоны отдыха	На каждом этаже, где ожидают посетители, зоны отдыха на 2 – 3 места, в т.ч. для инвалидов на колясках.	п. 6.2.5 СП 59.13330.2020	есть	11	3.4	На каждом этаже оборудованы зоны отдыха на 2 – 3 места	Соответствует	ҚО,С
3.1.5	Тактильные напольные направляющие указатели	для обозначения основных путей безопасного передвижения при ширине более 4 м и длине более 70 м к месту обслуживания, если отсутствуют иные направляющие ориентиры (непрерывные линии стен, поручни, ограждения).	п. 6.5.12 СП 59.13330.2020	нет	-	3.33	Для обозначения основных путей безопасного передвижения оборудованы непрерывные линии стен	Соответствует	С

Лестница внутри здания Если лестница отсутствует – необходимо пункты 3.2.1 – 3.2.11 удавить, оставить п. 3.2 Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 3.2 При описании данной зоны – необходимо указать, где находится лестница («лестница, ведущая на второй этаж», «лестница после входа в здание» и т.п.). При необходимости нормативы можно продублировать.									
3.2									
3.2.1	Ступени лестниц	- ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью - на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, есть бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	есть	12	3.5	Ступени лестниц ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью	Соответствует	О,С,Г,У
3.2.2	Просулки ступеней	горизонтальные шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м).	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	есть	12	3.6	Просулки ступеней горизонтальные шириной 0,3 м. Высота ступеней - 0,15 м.	Соответствует	С,О
3.2.3	В пределах одного марша лестницы	ступени, различающиеся по высоте и ширине, не допускаются. Применение ступеней, из прозрачных и полированных материалов, не допускается.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	есть	12	3.7	В пределах одного марша лестницы ступени, не различающиеся по высоте и ширине	Соответствует	С,О

3.2.4	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	есть	12	3.8	Проступи краевых ступеней лестничных маршей нанесены противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени	Соответствует	С
3.2.5	Тактильные полосы перед лестницей	если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	Допустимо отсутствие	С
3.2.6	Ограждения с поручнями	Вдоль обеих сторон открытых лестниц на высоте 0,9 м (+/- 0,03 м)	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	есть	12	3.9	Вдоль обеих сторон открытых лестниц ограждения с поручнями высотой 0,9м	Соответствует	О,С
3.2.7	Поручень ограждений	с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте.	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	есть	12	3.10	С внутренней стороны лестницы непрерывный поручень по всей ее высоте	Соответствует	О,С
3.2.8	Завершающие горизонтальные части поручня	- Длиннее марша лестницы на 0,3 м (+/- 0,03 м); - имеют не травмирующее завершение.	п. 6.2.11, п. 5.1.13 СП 59.13330.2016	есть	12	3.11	Завершающие части поручня имеют не травмирующее завершение.	Соответствует	О,С

3.2.9	Диаметр поручня	округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей - 0,03 м).	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	есть	12	3.12	Диаметр поручня округлого сечения диаметром - 0,04м	Соответствует	О,С,Г,У
3.2.10	Расстояние в свету между поручнем и стеной	- не менее 0,045 м. - стена вдоль поручня должна быть гладкой	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	-	О,С
3.2.11	Рельефные обозначения этажей.	на боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней общественных зданий	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	Не соответствует	С
3.3	Пандус (внутри здания) Если пандус отсутствует – необходимо удалить п. 3.3.1 – 3.3.9 удалить, оставить п. 3.3 Если пандус имеется – необходимо удалить п. 3.3								
3.3	Пандус (внутри здания)	-	-	Нет	-	-	Пандус внутри здания отсутствует.	-	К
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник) Если лифт (подъемник) отсутствует – необходимо оставить п. 3.4, остальные пункты удалить. Если лифт (подъемник) имеется – необходимо удалить п. 3.4								
3.4.1	Платформа подъемная вертикального перемещения	- скорость устройства не более 0,15 м/с; - нагрузка из расчета не менее 210 кг/м площади пола; - максимально допустимая грузоподъемность должна быть 500 кг.	п. 6.2.17 СП 59.13330.2020; п. 4.9 ГОСТ Р 55555-2013	есть	14	3.13	В актовом зале и на эвакуационных выходах установлены платформы подъемные вертикального перемещения	Соответствует	К,О

3.4.2	Платформы подъемные с наклонным перемещением	- скорость платформы должна быть не более 0,15 м/с; - грузоподъемность платформы не менее 225 кг для пользователя в кресле-коляске и не менее 115 кг для пользователя без кресла-коляски; - максимально допустимая грузоподъемность 350 кг.	п. 6.2.17 СП 59.13330.2020; п. 4.9 ГОСТ Р 55556-2013	нет	-	-	-	-	-
3.4.3	Свободная площадка перед подъемной платформой	- не менее 1,6 х 1,6 м; - при затесненных условиях допускается уменьшение размеров площадки до 1,2 х 1,2 м.	п. 6.2.17 СП 59.13330.2020	есть	14	3.14	Свободная площадка перед подъемной платформой- 2,0х2,0м	Соответствует	К
3.4.4	Ширина дверного проема лифта для нового строительства общественных и производственных зданий	не менее 0,9 м	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020	есть	13	3.15	Ширина дверного проема лифта- 1,2м	Соответствует	К
3.4.5	Размеры кабины лифта	не менее 1,1 м х 1,4 м (ширина х глубина)	п. 6.2.14 СП 59.13330.2020	есть	13	3.16	Размеры кабины лифта- 1,1х2,1м	Соответствует	К,О
3.4.6	Кнопка вызова лифта на любом этаже	не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола	п. 6.4.2 СП 59.13330.2020	есть	13	3.17	Кнопка вызова лифта на любом этаже 1,1 м от уровня пола	Соответствует	К
3.4.7	Поручень в кабине лифта	- на одной боковой стене кабины должен быть установлен поручень; - высота 0,9 +/- 0,025 м	п. 5.3.2.1 ГОСТ 33652-2019	есть	13	3.18	На одной боковой стене кабины лифта установлен поручень;	Соответствует	О

[illegible]

3.5.1	Ширина дверных и открытых проемов в стене	- 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м; - порог не более 0,014 м	п.6.1.5, п.6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	15	3.21	Ширина дверных проемов- 0,9м	Соответствует	К
3.5.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	15	3.22	Высота дверного порога- 0,014м	Соответствует	К,О,С
3.5.3	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	- на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	есть	15	3.23	На прозрачных полотнах дверей нанесена контрастная маркировка	Соответствует	С
3.5.4	Дверные ручки	имеют С- и П-образные формы, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	15	3.24	Установлены дверные ручки, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой	Соответствует	К,О
3.6	Пути эвакуации (безопасные зоны)								
3.6.1	Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов	размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений	п. 6.2.20 СП 59.13330.2020	есть	17	3.25	Места обслуживания инвалидов размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений	Соответствует	К,С

3.6.2	Ширина эвакуационных выходов (дверей)	не менее 1,2 м	п. 6.2.21 СП 59.13330.2020	есть	12	3.26	Ширина дверей эвакуационных выходов - 1,2м	Соответствует	К,О,С,Г,У
3.6.3	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов	- ширина не менее 1,2 м - уклон не более 5%	п. 6.2.21 СП 59.13330.2020	есть	12	3.27	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации - 3,0м	Соответствует	К,О,С,Г,У
3.6.4	Двери на путях эвакуации	Имеет цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены.	п. 6.2.23 СП 59.13330.2020	есть	12	3.28	Двери на путях эвакуации имеют цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены.	Соответствует	К,О,С,Г,У
3.6.5	Ширина марша лестницы	- 1,35 м с числом людей, более 200 человек; - 1,6 м с числом людей более 600 человек; - 1,2 м с числом менее 200 человек;	п. 6.2.24 СП 59.13330.2020	есть	12	3.29	Ширина марша лестницы- 1,35м	Соответствует	О,С,Г,У
3.6.6	Зоны безопасности	- не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. - на этажах имеющих эвакуационные выходы наружу, пожаробезопасные зоны не требуются.	п. 6.2.25 СП 59.13330.2020	есть	16	3.30	Оборудованы зоны безопасности. По одной пожаробезопасной зоне на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно	Соответствует	К,О,С,Г,У

3.6.7	Пожаробезопасная зона	имеющая выход на лестничную клетку, имеет место для размещения необходимых приспособлений для эвакуации (не менее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек.	п. 6.2.28 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	-	
3.6.8	Эвакуационные лестницы	На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша, нанесены контрастные или контрастные фотолуминесцентные полосы общей шириной 0,08 - 0,1 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м	п.6.2.8, п. 6.2.29 СП 59.13330.2020	есть	12	3.31	На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц, нанесены контрастные фотолуминесцентные полосы	Соответствует	О,С,Г,У
3.6.9	Поручни лестниц на путях эвакуации	В условиях темноты они имеют яркий контраст за счет применения фотолуминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.	6.2.29 СП 59.13330.2020	есть	12	3.32	Поручни лестниц на путях эвакуации в условиях темноты имеют яркий контраст за счет применения фотолуминесцентных материалов	Соответствует	О,С,Г,У

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	-	-

Приложение 4 (1)
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "28" апреля 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

«Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Алексея Кирынова, д. 1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1 Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)									
4.1.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	есть	-	4.1	Перед входами во внутренние помещения, размещены информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с указанием назначения помещения	Соответствует	С

4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	17	4.2	Ширина дверного проема- 0,9м	Соответствует	К
4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	17	4.3	Высота дверного порога- 0,014м	Соответствует	К,О,С
4.1.4	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	17	4.4	Форма дверных ручек, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий	Соответствует	К,О
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть	17	4.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью к местам размещения инвалидов 1,2м	Соответствует	К
4.1.6	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть	17	4.6	Поверхность столов, используемых посетителями на креслах-колясках, находится на высоте- 0,8м	Соответствует	К
4.1.7	Зоны дополнительного озвучивания	Система озвучивания – индукционная система.	п. 4.15 СП 138.13330.2012	нет	-	-	Возможно индивидуальное решение с ТСР	Соответствует	Г
4.2 Зальная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.)									
4.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	18	4.7	Ширина дверного проема- 0,9м	Соответствует	К
4.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	18	4.8	Высота дверного порога- 0,014м	Соответствует	К,О,С
4.2.3	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть	18	4.12	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью- 1,2м	Соответствует	К

4.2.4	Места для инвалидов в зальных помещениях	стулья или скамьи, с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи.	п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	есть	18	4.10	В актовом зале установлены кресла с подлокотниками и имеющие опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи	Соответствует	О
4.2.5	Расчетное число зрительских мест для инвалидов	не менее 5% общедо числа зрителей	п. 8.1.5 СП 59.13330.2020	есть	18	4.11	В актовом зале предусмотрено 7 мест для инвалидов на креслах-колясках. При необходимости первый ряд кресел актового зала демонтируется и на их месте размещаются инвалиды на креслах-колясках	Соответствует	К
4.2.6	Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску	0,9 x 1,4 м.	п. 8.1.6 СП 59.13330.2020	есть	18	4.9	Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску - 09 x1,4м	Соответствует	К
4.2.7	Система усиления звука	индивидуальное и коллективное пользование устройства улучшения звука	п. 8.1.9 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671	есть	18	4.14	Места для инвалидов с нарушением слуха оборудованы индивидуальными наушниками	Соответствует	Г

4.2.8	Доступность мест для инвалидов с нарушением слуха.	размещены в зоне действия системы обеспечения разборчивости звуковой информации и зоны действия системы тифлокомментирования, а также в зоне видимости "бегущей строки", телемонитора или зоны для размещения сурдопереводчика	п. 8.1.5 СП 59.13330.2020	есть	18	4.13	Места для инвалидов с нарушением слуха размещены в зоне действия системы обеспечения разборчивости звуковой информации	Соответствует	Г
4.2.9	Пандусы и ступени в зоне зрительских мест	имеют подсветку или фотолуминесцентную маркировку при использовании в зале затемнения	п. 8.1.6 СП 59.13330.2020	нет	-	-	-	-	С
4.3	Прилавоочная форма обслуживания								
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	-	-	нет	-	-	-	-	-
Касса.									
<i>В соответствии с п. 8.4.2 СП 59.13330.2020 в расчетно-кассовой зоне должно быть приспособлено не менее одного доступного контрольно-кассового аппарата.</i>									
4.3.1	Касса	-	-	нет	-	-	-	-	-

4.4. Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.									
4.4.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	есть	-	-	Дежурный вахтер при необходимости оказывает помощь в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов	Соответствует	К,О,С,Г,У
4.4.2	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	есть	-	-	Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, разрешен	Соответствует	С
4.4.3	Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	есть			Специалист, работающий с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, прошел обучение	Соответствует	К,О,С,Г,У

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)	Установка визуальной информации и тактильных обозначений	Текущий ремонт
4.2	Залыная форма обслуживания (описание зрительного, актового, экспозиционного зала и т.п.)	Установка визуальной информации и тактильных обозначений	Текущий ремонт
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	-	-
4.4	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	17,18	4.1-4.14	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны

- организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "28" апреля 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

«Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Алексея Кирьянова, д. 1

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	Фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1 Туалетная комната									
5.1.1	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	19	5.1	Ширина дверного проема- 0,9м	Соответствует	К
5.1.2	Дверной порог	Отсутствует или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	19	5.13	Дверной порог- 0,014м	Соответствует	К,О

5.1.3	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая приложения слишком больших усилий	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	19	5.2	Форма дверных ручек, позволяющая управлять одной рукой и не требующая приложения слишком больших усилий	Соответствует	К,О
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 х 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 х 2,25 м; - с правым или левым расположением унитаза 1,7 х 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	19	5.14	Размеры санитарно-гигиенического помещения: 2,2х2,65м	Соответствует	К
5.1.5	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	Шириной не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	19	5.3	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски шириной- 0,8м	Соответствует	К,О
5.1.6	Свободное пространство для разворота кресла-коляски	Диаметром не менее 1,4 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	19	5.4	Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,5м	Соответствует	К
5.1.7	Поручни у унитаза	Один или оба откидные	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017	есть	19	5.5	Один поручень унитаза- откидной	Соответствует	К,О
5.1.8	Ширина между поручнями унитаза	Не более 0,6 м	Приложение Г, рис. Г.4 ГОСТ Р 51261-2017	есть	19	5.15	Ширина между поручнями унитаза- 0,8м	Не соответствует	К

5.1.9	Конфигурация унитаза	- высота 0,45 - 0,5 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м; - имеет опору для спины - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п.6.3.3, п.6.3.9 СП 59.13330.2020	есть	19	5.6	Унитаз с сиденьем высотой от пола- 0,47м, с ручным кнопочным управлением	Соответствует	К,О
5.1.10	Писсуар	- на высоте от пола не более 0,4 м; - с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017	нет	-	-	-	-	К
5.1.11	Требования к раковине	высотой не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п.6.3.3, п.8.1.7 СП 59.13330.2020	есть	19	5.7	Раковина высотой над уровнем пола- 0,85м	Соответствует	К
5.1.12	Поручни у раковины	Наличие.	п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017	есть	19	5.8	У раковины установлены поручни	Соответствует	О
5.1.13	Водопроводные краны	водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	п. 6.3.9 СП 59.13330.2020	есть	19	5.9	Водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом	Соответствует	О,К

5.1.14	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	на высоте 0,85 - 1,1 м от уровня пола	п. 6.4.2 СП 59.13330.2020	есть	19	5.25	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте - 1,1 м от уровня пола	Соответствует	К,О
5.1.15	Информационные таблички помещений	со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	есть	19	5.10	Информационные таблички помещений установлены со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом)	Соответствует	К,О,С
5.1.16	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	есть	19	5.11 5.12	Санузлы оборудованы системой тревожной сигнализации и системой двухсторонней громкоговорящей связи	Соответствует	К,О,С
5.2	Душевая/ ванная комната								
5.2.1	В помещениях душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов на кресле-коляске	предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски.	п. 6.3.4 СП 59.13330.2020	есть	20	5.16	В спортивном блоке в раздевалках для МГН предусмотрены душевые кабины для инвалидов на кресле-коляске	Соответствует	К,О

5.2.2	Ширина дверного проема	Не менее 0,9 м Двери должны открываться наружу	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	есть	20	5.17	Ширина дверного проема- 0,9м	Соответствует	К
5.2.3	Дверной порог	Отсутствие или не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть	20	5.18	Дверной порог- 0,014м	Соответствует	К,О
5.2.4	Дверные ручки	Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая приложения слишком больших усилий	п.6.4.3 СП 59.13330.2020	есть	20	5.19	Форма дверных ручек, позволяющая управлять одной рукой и не требующая приложения слишком больших усилий	Соответствует	К,О
5.2.5	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения	- закрытые душевые кабины - нескользящий пол - поддон без порога	п.6.3.5 СП 59.13330.2020	есть	20	5.20	В душевых кабинах для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения: нескользящий пол, поддон без порога	Соответствует	К,О,С

5.2.6	Сиденье складное переносное или закрепленное на стене. Поручни. Душ.	- сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, - не закрепленный, ручной душ, - настенные поручни, - глубина и длина сиденья не менее 0,5 м.	п.6.3.5 СП 59.13330.2020 п. 5.2.8.7, п.5.2.8.8 ГОСТ Р 51261-2017	есть	20	5.21	В душевых кабинках установлены: не закрепленный, ручной душ, настенные поручни, сиденье, закрепленное к стене	Соответствует	Қ,О
5.2.7	Размеры душевых	- закрытые 1,8 х 1,8 м; - открытые и со сквозным проходом 1,2 х 0,9 м	п.6.3.7 СП 59.13330.2020	есть	20	5.22	Размеры душевых кабин- 1,5х0,9м	Соответствует	Қ,О
5.2.8	Габариты поддона (трапа) в душевых	свободная зона не менее 0,9 х 1,5 м.	п.6.3.7 СП 59.13330.2020	есть	20	5.23	Габариты поддона (трапа) в душевых свободная зона - 0,9х1,5м	Соответствует	Қ,О
5.2.9	Кнопка вызова персонала	оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	есть	20	-	-	Не соответствует	Қ,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Установка визуальной информации и тактильных обозначений	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Установка визуальной информации и тактильных обозначений, кнопки вызова персонала	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиеническое помещение	ДП-В	19,20	5.1-5.25	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**И. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

«Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Алексея Кирьянова, д. 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1. Визуальные, акустические, тактильные средства информации.									
<i>В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.</i>									
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта, режиме его работы и порядке обслуживания инвалидов	интернет ресурс (сайт, соц. сети и т.д.) телефон	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2019	есть	-	6.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта, режиме его работы и порядке обслуживания инвалидов на сайте школы	Соответствует	К,О,С,Г,У

6.1.2	Визуальные информационные знаки и указатели	размещены с учетом: - угла поля наблюдения; - зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения); - отсутствия бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.	ГОСТ Р 51671-2020	есть	-	6.2 6.3	Визуальные информационные знаки и указатели с отсутствием бликования, слепящего или недостаточного освещения	Соответствует	К,О,Г,С,У
6.1.3	Визуальные средства информации. Информационные стенды.	- на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.	п. 6.5.4 СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51671-2020	есть	-	6.9 6.11	Визуальные средства информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания	Соответствует	К,О,С,Г,У
6.1.4	Акустические средства информации	Оборудование зон обслуживания системами усиления слышимости: индукционные системы	п. 10.3 СП 136.13330.2012	нет	-	-	Возможно индивидуальное решение с ТСР	Соответствует	Г
6.1.5	Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения	Наличие	п. 6.5.5 СП 59.13330.2020	есть	-	6.4 6.14	Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения	Соответствует	Г

6.1.6	Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, с указанием номера и назначения помещения.	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671-2020;	есть	-	6.5	Перед входами во внутренние помещения установлены информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с указанием назначения помещения	Соответствует	С
6.1.7	Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.)	Наличие	п. 10.1 СП 136.13330.2012	есть	-	6.8 6.10	Установлены печатные носители статической информации	Соответствует	О,К,Г
6.1.8	Звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреджающей сигнализации	звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреджающей сигнализации	п. 10.1 СП 136.13330.2012	есть	-	6.6 6.7	Установлены звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреджающей сигнализации	Соответствует	С
6.1.9	Тактильно-визуальные указатели, выполненные рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля	тактильные схемы, тактильно-визуальные указатели, информационные таблички и наклейки	п. 10.1 СП 136.13330.2012	есть	-	6.12 6.13	Установлены тактильно-визуальные указатели с использованием шрифта Брайля, обеспечивающие однозначное опознавание объекта	Соответствует	С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.	Установка визуальной информации, тактильных обозначений и акустических средств информации	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДП-В	-	6.1-6.14	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.